

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2024 г. N 2321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 4
ОКТАБРЯ 2022 Г. N 1070

В соответствии с абзацем четвертым [пункта 2](#) статьи 21, абзацем третьим [пункта 2](#) статьи 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", статьями [1](#), [3](#) Федерального закона от 13 июля 2024 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", абзацем вторым [пункта 3](#) постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в [Правила](#) технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. N 1070 <1> (далее - Изменения).

<1> Зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2022 г., регистрационный N 71384.

2. Пункт 7 Изменений вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Министр
С.Е. ЦИВИЛЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от 29.11.2024 N 2321

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 4
ОКТАБРЯ 2022 Г. N 1070

1. [Пункт 2](#) изложить в следующей редакции:

"2. Требования Правил распространяются на:

собственников и иных законных владельцев объектов по производству электрической энергии, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее - владелец объекта электроэнергетики), в том числе в отношении которых права владения и пользования перешли к системообразующей территориальной сетевой организации в соответствии с условиями договора, заключенного на основании [пункта 2](#) статьи 46.4 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-

ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Федеральный закон "Об электроэнергетике"), и принадлежащие им объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства (далее - объекты электроэнергетики), за исключением принадлежащих потребителям электрической энергии объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ;

системного оператора (далее - субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике) - в части учета требований Правил при планировании и изменении технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики в соответствии с [Правилами](#) оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 854 (далее - Правила ОДУ), а также в части требований к взаимодействию субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике с владельцами объектов электроэнергетики при эксплуатации автоматических систем диспетчерского управления и каналов связи, технологически связанных с автоматизированными системами управления (далее - АСУ) и каналами связи, эксплуатируемыми такими владельцами;

системообразующую территориальную сетевую организацию, в том числе в части требований по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права собственности на которые собственник отказался (далее - бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства).".

2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Эксплуатация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями абзаца второго [пункта 1](#) статьи 38 Федерального закона "Об электроэнергетике" и Правил осуществляется системообразующей территориальной сетевой организацией в порядке и в объеме, которые определяются техническим руководителем системообразующей территориальной сетевой организации по результатам оценки технического состояния оборудования.

Взаимодействие с владельцами объектов электроэнергетики, которые имеют непосредственное присоединение к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, осуществляется системообразующей территориальной сетевой организацией, эксплуатирующей такие объекты, в соответствии с [Правилами](#) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

Соблюдение установленных Правилами требований к эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых с системообразующей территориальной сетевой организацией заключен договор о порядке использования объектов электросетевого хозяйства <10.1>, обеспечивается:

территориальной сетевой организацией и (или) собственником указанных объектов до их передачи во владение системообразующей территориальной сетевой организации (в том числе посредством создания в соответствии с требованиями пункта 30 Правил аварийного запаса оборудования, предоставляемого в пользование системообразующей территориальной сетевой организации при исполнении ей обязательств по устранению последствий аварий на указанных объектах);

системообразующей территориальной сетевой организацией (после передачи ей указанных объектов во владение).".

3. Абзац третий пункта 4.1 дополнить сноской <10.1> следующего содержания:

"<10.1> Абзац первый [пункта 2](#) статьи 46.4 Федерального закона "Об электроэнергетике".".

4. Абзац первый [пункта 12](#) дополнить словами ", за исключением объектов электросетевого хозяйства, права владения и пользования которыми перешли к системообразующей территориальной сетевой организации в соответствии с условиями договора, заключенного на основании [пункта 2](#) статьи 46.4 Федерального закона "Об электроэнергетике".

5. Абзац четвертый [пункта 30](#) изложить в следующей редакции:

"суммарного количества однотипного оборудования, установленного на объектах электроэнергетики;".

6. [Пункт 30](#) дополнить абзацем следующего содержания:

"Наличие аварийного запаса оборудования для объектов по производству электрической энергии, в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше может быть обеспечено посредством предоставления в пользование оборудования иными лицами.".

Пункт 7 Изменений действует с 01.09.2025 (пункт 2).

7. Дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:

"30.1. Аварийный запас для выполнения аварийно-восстановительных работ на бесхозных объектах электросетевого хозяйства формируется системообразующей территориальной сетевой организацией в соответствии приложением N 9 к Правилам."

8. В абзаце девятом пункта 131 слово "резерва" заменить словом "запаса".

9. Абзац второй пункта 482 изложить в следующей редакции:

"В случае отсутствия постоянно подключенной к газовому реле автоматической системы (устройства) для отбора газа и оперативной проверки его на горючесть для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из газового реле и выявления причины его срабатывания должны быть проведены разгрузка и отключение трансформатора (реактора)."

9. Пункт 482 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается проводить проверку газа на горючесть средствами автоматического контроля горючести газов, постоянно соединенными газовыми коммуникациями с газовым реле, без разгрузки и отключения трансформатора."

10. В пункте 566:

а) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"протокол испытаний изоляции кабелей смонтированной КЛ повышенным напряжением или акт опробования рабочим напряжением без нагрузки в течение 24 часов для КЛ напряжением 110 кВ и выше";

б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"Владелец КЛ напряжением 110 кВ и выше дополнительно должен обеспечить наличие следующей документации:";

в) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"протокол испытаний защитных покровов (оболочек) кабелей смонтированной КЛ повышенным напряжением;"

11. В приложении N 9:

а) в строке 2 таблицы 1 формулировку "ВЛ классом напряжения 0,4 кВ - 140 м (но не менее 180 м) В Л классом" заменить формулировкой "ВЛ с неизолированными проводами классом напряжения 0,4 кВ - 140 м (но не менее 180 м) ВЛ с неизолированными проводами классом";

б) таблицу 3 после слов "по цепям ВЛ)" дополнить словами ", (для позиций 1, 2, 6 - 11 полученный при расчете результат округляется в большую сторону до ближайшего целого числа)";

в) в таблице 5 слова "свыше 10 до 50000 шт." заменить словами "от 10 до 50000 штук";

г) таблицу 6 после слов "в эксплуатации, км" дополнить словами "(если полученный при расчете результат больше 0 и меньше 1, то округляется до 1)".